

APLIKAČNÍ PŘEDPISY

NORMALIZACE

STN 73 6632 – Uložení a montáž vodovodních potrubí z neměkčeného polyvinylchloridu

ČSN 73 3050 – Zemní práce (Všeobecná ustanovení)

ČSN 75 5401 – Navrhování vodovodních potrubí

ISO/TR 10358 – Trubky a tvarovky z plastů; Klasifikační tabulky kombinované chemické odolnosti

BALENÍ, SKLADOVÁNÍ, DOPRAVA

BALENÍ

Trubky se balí ve svazcích přepáskováním kovovou nebo plastovou páskou, která zabezpečuje aretaci trubek proti jejich vzájemnému posunu. Součástí dodávky i těsnící kroužek.

Tvarovky se balí do pytlů a klecí, nebo do kartonů uložených a přepáskovaných na dřevěných paletách, případně při kusových dodávkách i volně. Podle typu tvarovky je součástí dodávky i těsnící kroužek.

SKLADOVÁNÍ

Trubky se skladují na paletách s namontovaným těsněním v hrdlech se zazátkovanými oběma konci trubky. Musí být uloženy na rovné ploše a bez zatížení hrdel.

Tvarovky se skladují na rovných plochách v krytých a suchých skladech.

Gumové těsnící kroužky se skladují podle ČSN 63 0001

Při teplotách pod 0°C je třeba manipulaci věnovat zvýšenou pozornost.

Pro skladování trubek a tvarovek platí ČSN 64 0090 a PND 71 01014.

DOPRAVA

Trubky se přepravují v paletách na ložné ploše dopravního prostředku zajištěné proti posunu max. dvě palety na sobě.

Tvarovky se dopravují běžnými dopravními prostředky tak, aby bylo vyloučeno jejich poškození nebo znehodnocení.

ROZMĚRY PALET

Trubka	Paleta				
	Množství v ks	Množství v bm	Délka v mm	Šířka v mm	Výška v mm
90	95	570	6330	1020	800
110	60	360	6340	1020	760
160	28	168	6450	1000	770
225	11	66	6520	950	700
280	12	72	6520	1180	980
315	8	48	6600	1005	940
315	9	54	6600	1005	1050
315	12	72	6600	1320	1050
450	4	24	6660	980	1030
450	6	36	6660	1430	1030